



Observações:



- NOTAS:**
1. ATERRAR TODAS AS PARTES METÁLICAS.
 2. DEVERÁ SER PINTADO, NO TANQUE DO TRANSFORMADOR OU LOCAL VISÍVEL A POTÊNCIA COMO O FIO FUSÍVEL DO MESMO.
 3. A PORTA DE PROTEÇÃO DA MURETA DEVERÁ TER TRINCO COM CADEADO.
 4. ANTES DA LIGAÇÃO DE QUALQUER EQUIPAMENTO ELÉTRICO, DEVERÃO SER CONFIRMADAS SE AS SUAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS SE ENQUADRAM DENTRO DOS PARÂMETROS PREVISTOS Pelo PROJETO.
 5. OS IDENTIFICADORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ANILHAS AFIXADAS EM SUAS EXTREMIDADES, COM A INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO CIRCUITO E IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO A QUE PERTENCE.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BENEDITO MONTEIRO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 75 KVA-13.800.380/220V			
PLANTA DE SITUAÇÃO, PLANTA BAIXA, CORTES, DIAGRAMA UNIFILAR E DETALHES			
		EMPRESAMENTO COD. DO PROJETO: COD. DO DESENHO:	
PROJETO: INGENHEIRO THIAGO HENRIQUES RUA-DE 17.491D	DES. CAD.: ENG. THIAGO HENRIQUES RUA-DE 17.491D	REVISÃO: ENG. THIAGO HENRIQUES RUA-DE 17.491D	DATA: 16/10/2018
RESP. TEG.: INGENHEIRO THIAGO HENRIQUES RUA-DE 17.491D	DESENVOLVIMENTO: ENG. THIAGO HENRIQUES RUA-DE 17.491D		ESCALA: INDICADA
DES. DE REFERÊNCIA:		ESCALA: INDICADA	

