


PLANTA BAIXA NO NÍVEL 13,00
ESCALA: 1/50



CORTE 1 - 1
SEM ESCALA

CCM1: 3[3#185mm²(185mm²)]+T3#185mm² - 0,6/1kV
 CCM2: 3[3#185mm²(185mm²)]+T3#185mm² - 0,6/1kV
 CCM3: 3[3#185mm²(185mm²)]+T3#185mm² - 0,6/1kV
 QGBT: 3#35mm²(35mm²)+T#16mm² - 0,6/1kV
 M1: 3#95mm²+T#50mm² - 0,6/1kV
 M2: 3#95mm²+T#50mm² - 0,6/1kV
 M3: 3#95mm²+T#50mm² - 0,6/1kV

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MATERIAL	CLASSE
07	ELETRODUTO PVC #4" (METROS)	03	METROS	
06	LEITO PARA CAROS 200 x 3000 mm	09	METROS	
05	COTOVELO RETO F/ LEITO DE 300mm	01	PEÇA	
04	REDUÇÃO CONCÊNTRICA P/LEITO DE 300x200mm	03	PEÇA	
03	TE. HORIZONTAL P/LEITO DE 300mm	02	PEÇA	
02	CURVA HORIZONTAL 90° PARA LEITO DE 300mm	01	PEÇA	
01	LEITO PARA CAROS 300 x 3000 mm	15	METROS	

ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS
LISTA DE MATERIAL

NOTAS:

DESENHOS DE REFERÊNCIA:

REVISADO	T.E.	REVISÃO	PROJ./DES.	VER.	APR.	AUT.	DATA

T.E. TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR	(B) PARA APROVAÇÃO	(C) PARA CONHECIMENTO	(D) PARA COTAÇÃO	(E) PARA CONSTRUÇÃO	(F) CONFORME COMPRADO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO	(H) CANCELADO

COSANPA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

Sistema: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 3º SETOR
 Projeto: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - 3º SETOR ELÉTRICO - ALIMENTAÇÃO DOS MOTORES
 Localidade: BELÉM-PA

HITA Resp. Técnico/Crea: CARLOS HITA 9119/D Assinatura: *[Assinatura]*

Responsável Por:	Assinatura:	Crea:	Data:	Escala:
Execução: HELIANE NOBREGA	<i>[Assinatura]</i>	4915-PR/D	MAI/2018	1/50
Desenho: ORLANDO NUNES	<i>[Assinatura]</i>	-	MAI/2018	N.º do desenho: 05-1-ABTS-20-2-005-01
Verificado: HELIANE NOBREGA	<i>[Assinatura]</i>	4915-PR/D	MAI/2018	Substituído A: 05-1-ABTS-20-2-001-00
Aprovação: HELIANE NOBREGA	<i>[Assinatura]</i>	4915-PR/D	MAI/2018	Substituído Por: