



**RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº**

**02/2022**

Para: ENTSORGA DISTRIBUIDORA.

Solicitamos informar a CLASSE DE PRESSÃO para os itens abaixo relacionados do EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 – COSANPA, conforme segue:

**ITENS:**

- 189 – TUBO PVC JE 60MM
- 190-TUBO PVC JE 85 MM
- 191 – TUBO PVC JE 110 MM
- 192 TUBO PVC HE 140MM
- 193-TUBO PVC JE 160MM

**RESPOSTA: TODOS SÃO CLASSE 12**

Atenciosamente

---

Helen de Freitas Ferreira  
Gerente Executiva/UE-CP  
Av. Magalhães Barata, 1201 - São Brás - Belém/PA.  
E-mail: [helen.ferreira@cosanpa.pa.gov.br](mailto:helen.ferreira@cosanpa.pa.gov.br)  
Tel [\(91\) 3202-8403](tel:(91)3202-8403)  
Cel [\(91\) 9.8886-7424](tel:(91)9.8886-7424)

Senhor licitante: Esses foram os esclarecimentos prestados pela área técnica da COSANPA

Belém/Pa, 27 de Julho de 2022.

Cordialmente,

**Luiz Guilherme Andrade Lopes**

Pregoeiro