



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELA EMPRESA BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 – CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MACROMEDIÇÃO E TELEMETRIA.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Boa tarde,

Empresa: BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

CNPJ: 24.384.947/0001-01

Bom dia Senhor (a) Pregoeiro (a),

Segue esclarecimento referente ao item 15 (baterias) do pregão eletrônico em questão.

1 - Poderiam nos informar se o fornecimento das baterias novas será a base de troca em cumprimento a lei Conama 401? De acordo com o previsto no Artigo 4º da RESOLUÇÃO CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008, os estabelecimentos que comercializam os produtos mencionados no art. 1º (pilhas e baterias portáteis, das baterias chumbo-ácido, automotivas e industriais e das pilhas e baterias dos sistemas eletroquímicos níquel-cádmio e óxido de mercúrio), bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores desses produtos, deverão receber dos usuários as pilhas e baterias usadas, respeitando o mesmo princípio ativo, sendo facultativa a recepção de outras marcas, para repasse aos respectivos fabricantes ou importadores. Caso sim, as baterias usadas estarão disponíveis para retirada na entrega das novas ou em momento posterior após instalação e sob requisição da administração pública?

Frisamos a importância deste esclarecimento que, caso a resposta for positiva, permite um desconto adicional de 10% na fase de lances gerando economia ao erário público.

Favor acusar recebimento

Atenciosamente,

Giovana Gaiquer

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

[41 3082-6777](tel:413082-6777) / [41 99109-5777](tel:4199109-5777)

Dr. Ronald, boa tarde.

Solicito esclarecer com a máxima **URGÊNCIA** a dúvida do licitante.

Sds. Luiz Guilherme

De: "ronald silva" <ronald.silva@cosanpa.pa.gov.br>

Para: "Nayara Matos de Araujo Oliveira" <nayara.oliveira@cosanpa.pa.gov.br>,
"fernandosantos" <fernandosantos@cosanpa.pa.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 12 de setembro de 2022 17:05:43

Assunto: Fwd: PREGÃO 19/2022 - COMPANHIA SANEAMENTO PARÁ

Prezada(o),



Solicito informar se temos sucatas de baterias em quantidade e compatibilidade técnica para atender ao questionamento da empresa licitante, conforme mensagem copiada a seguir, referente ao item 15 do processo de aquisição de materiais para macromedição e telemetria:

"Bateria VRLA 12 V 7 Ah" (50 unidades).

Atenciosamente,

Ronald K. da Silva

Eng^o. Eletricista - CREA/PA 8350-D

Gestor USRP/DO/COSANPA

[\(91\) 3202-8438](tel:(91)3202-8438)

[\(91\) 98886-7395](tel:(91)98886-7395)

RESPOSTA ELABORADA PELA ÁREA TÉCNICA REQUISITANTE DOS EQUIPAMENTOS:

Prezado Gestor,

Normalmente armazenamos esse tipo de resíduo até atingir quantidade significativa para fazermos o descarte correto. Considerando que este procedimento foi feito a alguns meses atrás, atualmente não temos mais sucatas de bateria.

Att,

Nayara Matos

Gerente Interina da Unidade Executiva de Pitometria e Macromedição - UEPM

USRP/D. Operacional/COSANPA

Contato: [\(91\) 988831146](tel:(91)988831146)

Belém/Pa, 14 de Setembro de 2022.

Cordialmente,

Luiz Guilherme Andrade Lopes

Pregoeiro